

# JÄTEVESIJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET

Jätevesijärjestelmää käytetään ja huolletaan ohjeiden mukaisesti siten, että se toimii suunnitellulla tavalla, ja että asetetut jätevesien käsittelyvaatimukset täytetään.

## A. JÄTEVESIJÄRJESTELMÄ JA SEN HOITO SEKÄ YHTEYSTIEDOT

- 1) ohjeet jätevesijärjestelmän ja sen laitteiden normaalista käytöstä ja sen edellyttämistä toimenpiteistä;

---

---

---

---

- 2) säännöllistä hoitoa, huoltoa ja tarkkailua vaativat kohteet, niissä suoritettavat toimet sekä kuinka usein nämä on tehtävä;

---

---

---

---

- 3) toimintaohjeet jätevesijärjestelmän vikatilanteissa;

---

---

---

---

- 4) yhteystiedot;

jätevesijärjestelmän

suunnittelija:

nimi \_\_\_\_\_  
osoite \_\_\_\_\_  
puh \_\_\_\_\_

rakentaja:

nimi \_\_\_\_\_  
osoite \_\_\_\_\_  
puh \_\_\_\_\_

hoidosta vastaava:

nimi \_\_\_\_\_  
osoite \_\_\_\_\_  
puh \_\_\_\_\_

huollosta vastaava:

nimi \_\_\_\_\_  
osoite \_\_\_\_\_  
puh \_\_\_\_\_

valvonnasta vastaava:

nimi \_\_\_\_\_  
osoite \_\_\_\_\_  
puh \_\_\_\_\_

## **B. KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE JÄTEVEDEN KÄSITTELYJÄRJESTELMÄN MENETELMIEN JA LAITTEIDEN HOITO-, TARKASTUS- JA KIRJANPITOTEHTÄVISTÄ**

### **1) jäteveden saostussäiliötä koskien:**

- ohje lietteenpoistosta (tehtävä ainakin kerran vuodessa)

---

---

---

- ohje rakenteiden kunnan ja toimivuuden tarkastuksesta (tehtävä ainakin kerran kymmenessä vuodessa)

---

---

---

### **2) jäteveden umpisäiliötä koskien:**

- ohje säiliön täyttymistä osoittavan hälytyslaitteen toiminnan tarkastuksesta (tehtävä ainakin kerran vuodessa)

---

---

---

- umpisäiliön tiiviyn valvomiseksi ohje poiskuljetetun jätevesimäärän seurantakirjanpidosta

---

---

---

- ohje säiliön vesitiiviyn ja muun käyttökelpoisuuden tarkastuksesta (tehtävä ainakin kerran viidessä vuodessa)

---

---

---

### **3) jäteveden maahanimeyttämöä ja maasuodattamaa koskien:**

- ohje käsiteltävän jäteveden jakokaivon tai –rakenteen puhtaana pitämisestä ja toiminnan tarkastuksen aikavälistä

---

---

---

- ohje imeytysputkiston padotuksen hälytyslaitteen toiminnan tarkastuksesta ja tarkastusvälistä tai padotuksen seurannan tarkastustiheydestä

---

---

---

- ohje rakenteen kunnon ja käyttökelpoisuuden tarkastuksesta, johon sisältyy imeytysputkien puhdistus ja tarkastus (tehtävä ainakin kerran kymmenessä vuodessa)

---

---

---

#### 4) jäteveden pienpuhdistamoa koskien:

- ohje ylijäämälietteen suunnitelmallisesta poistamisesta (tehtävä ainakin kerran vuodessa)

---

---

---

- ohjeet sähköisesti ja mekaanisesti toimivien laitteiden toiminnan suunnitelmallisista tarkastuksista ja niiden aikavälistä sekä laitteiden hälytysjärjestelmän toimintatarkastusten aikavälistä

---

---

---

- ohjeet rakenteiden kunnon ja toimivuuden tarkastuksista (tehtävä ainakin kerran kymmenessä vuodessa); tarkastuksiin on sisällytettävä altaiden riittävä tyhjennys ja puhdistus veden alla olevien rakenteiden kunnon selvittämiseksi.

---

---

---

### **C. HOITO- JA HUOLTO-OHJEET PIDETÄÄN AJAN TASALLA OTTAMALLA HUOMIOON TOTEUTETUT JÄTEVESIJÄRJESTELMÄN TEHOSTAMISTOIMET JA MUUT MUUTOKSET**

Liite 1: Huoltopäiväkirja

